

Głogówek dn. 26.04.2012 r.

W/.....⁹⁰⁵...../2012

Urząd Miejski w Głogówku
Rynek 1
48 – 250 Głogówek
Pan Cybis Ginter

Zakład Mienia Komunalnego w Głogówku przesyła zestawienie przyłączy wodociągowych budynków podłączonych z sieci wodociągowej znajdującej się w Ryнку, a zakwalifikowanych do wymiany.

Przyłącza wodociągowe wyszczególnione w zestawieniu są wykonane z rur stalowych i ołowianych, użytkowane są już przez okres 30 – 40 lat i dłuższy. Rury są silnie skorodowane.

Zestawienie przyłączy wodociągowych do wymiany:

1. Rynek 3 – Ø 1” /stalowy/
2. Rynek 4 - Ø 5/4” /PE kwalifikowany do wymiany ze względu na rozmiar nietypowy i połączony za pomocą złączek stalowych na wcisk/
3. Rynek 5 - Ø 1” /stalowy/
4. Rynek 6 - Ø 1” /ołów/
5. Rynek 7-11 - Ø 2” /stalowy/ - dwa przyłącza budynek 8 i 10
6. Rynek 12 - Ø 5/4” /stalowy/
7. Rynek 13 - Ø 5/4” /stalowy/
8. Rynek 14 - Ø 1” /ołów/
9. Rynek 17 - Ø 6/4” /stalowy/
10. Rynek 18 - Ø 1” /ołów/
11. Rynek 19 - Ø 3/4” /stalowy/
12. Rynek 21 - Ø 6/4” /stalowy/
13. Rynek 22 - PE 32 /połączony za pomocą złączek stalowych na wcisk/
14. Rynek 23 - Ø 1” /stalowy/
15. Rynek 25 - Ø 1” /stalowy/
16. Rynek 26 - Ø 1” /stalowy/
17. Rynek 27 - Ø 1” /ołów/
18. Spółdzielnia Mieszkaniowa - Ø 2” /stalowy/
19. Bank Spółdzielczy - Ø 2” /stalowy/

Łącznie do wymiany jest 20 przyłączy wodociągowych.