

Dotyczy: nr ogłoszenia 19099-2013z dnia 06.02.2013r

„Wykonanie boisk wielofunkcyjnych o nawierzchniach syntetycznych w miejscowościach: Głogówek, Wróblin i Biedrzychowice.”

Zamawiający – Gmina Głogówek działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759) informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące ww. postępowania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

I z dnia 07.02.2013r.

Zapytanie nr 1: Proszę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym ofert z nawierzchnią o parametrach:

Szczegóły i parametry nawierzchni z trawy syntetycznej:

- typ włókna: 100 % proste fibrylowane
- skład chemiczny włókna: 100 % Polietylen
- podkład trawy: lateks
- ciężar włókna: min. 8.800 Dtex.
- grubość włókna min. 100 micron
- wysokość włókna: min. 15 mm,
- ilość pęczków: min. 50 000 /m2
- ilość włókien: min. 100 000/ m2
- ciężar całkowity nawierzchni: min. 2.700 gr. / m2

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania nawierzchni o w/w minimalnych parametrach dla trzeciej części zamówienia tj. boisko do piłki siatkowej w Biedrzychowicach.

II z dnia 07.02.2013r.

Zapytanie nr 1: Zwracamy się z wnioskiem o odstąpienie od wymagania przedłożenia Aprobaty Technicznej (Rekomendacji Technicznej) ITB oraz Certyfikatu Międzynarodowej Federacji Tenisowej ITF jako dokumentu zbędnego w rozumieniu art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający może żądać od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego jedynie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, co w przypadku trawy syntetycznej oznacza:

- karta techniczna
- deklaracja zgodności z normą
- autoryzacja producenta

Powyższe motywujemy faktem, że zlecenie badań w ITB od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej nie jest obowiązkowe. Producenci dobrowolnie zlecają takie badanie, nie jest to jednak wymóg ani prawny ani faktyczny. Żądany certyfikat natomiast jest wystawiany dla obiektu czyli danego kortu tenisowego z wbudowaną nawierzchnią syntetyczną i świadczy o jakości wykonania danego obiektu z zastosowaniem danego typu nawierzchni. W związku z powyższym, Zamawiający nie ma prawa żądać od wykonawców biorących udział w postępowaniu przedkładania takich dokumentów.

Odpowiedź: W SIWZ na stronie 11 w sposób wyraźny zostały określone wymagane dokumenty dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej, gdzie ITB ani też ITF nie jest wymaganym dokumentem. Powyższe dokumenty zostały wymienione jako jedne z możliwych wariantów złożenia dokumentów celem potwierdzenia spełnienia wymagań wykazanych w projektach budowlanych dla każdej części zamówienia.

*a) Raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport **lub** ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com) **lub***

*b) Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, **lub** aprobaty technicznej ITB, **lub** rekomendacja techniczna ITB, **lub** wyniki badań specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni **lub** dokument równoważny.*

Zapytanie nr 2: Zwracam się z prośbą o podanie kolorystyki nawierzchni boiska wielofunkcyjnego oraz kolorystyki linii boisk w miejscowości Głogówek.

Odpowiedź: Kolorystyka nawierzchni została określona w dokumentacji projektowej. Trawa zielona w dwóch odcieniach [tabelka w opisie], linie boiskowe białe, wklejane [[rys.nr 03-ZT](#)].

Zapytanie nr 3: Zwracam się z prośbą o ujednoczenie zapisów w dokumentacji w zakresie podbudowy pod nawierzchnie z trawy syntetycznej na boiskach w miejscowości Wróblin i Biedrzychowice. W dokumentacji zamawiający wskazuje podbudowę asfaltobetonową, przemiennie z podbudową z kruszyw.

Odpowiedź: Boisko Wróblin – aktualnie podbudowa jest wykonana i odebrana za wyjątkiem warstwy zasypkowej tj. kruszywo łamane 0-4 mm - gr 5,0cm.

Boisko Biedrzychowice – należy wykonać podbudowę z kruszywa łamanego.

Zapytanie nr 4: Zwracam się z prośbą o potwierdzenie czy na boisku w miejscowości Biedrzychowice trawa syntetyczna ma być zasypana tylko piaskiem kwarcowym.

Odpowiedź: Zасыпка tylko z piaskiem kwarcowym o parametrach:
- uziarnienie 0,2-1,0mm
- zawartość kwarcu 85% min.

I z dnia 11.02.2013r.

Zapytanie nr 1: Zamawiający w dokumentacji technicznej (boisko Biedrzychowice) określa parametry nawierzchni z trawy syntetycznej możliwe do spełnienia tylko przez jednego producenta, który to ściśle współpracuje tylko z jedną firmą na rynku polskim. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie jako równoważnej nawierzchni z trawy syntetycznej o parametrach.

- typ włókna: 100 %: monofil
- skład chemiczny włókna: Polietylen
- ciężar włókna: min. 12.100 Dtex.
- wysokość włókna: min. 20 mm,
- gęstość włókien: 254.368/m²
- ciężar całkowity nawierzchni: min. 1.750 gr. / m²
- grubość włókna min. 210 micron
- kolor: zielony

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania nawierzchni o w/w minimalnych parametrach.

Zapytanie nr 2: Prosimy o wykreślenie wymogu załączenia: certyfikatu ITF i Rekomendacji ITB.

Odpowiedź: W SIWZ na stronie 11 w sposób wyraźny zostały określone wymagane dokumenty dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej, gdzie ITB ani też ITF nie jest wymagany dokumentem. Powyższe dokumenty zostały wymienione jako jedne z możliwych wariantów złożenia dokumentów celem potwierdzenia spełnienia wymagań wykazanych w projektach budowlanych dla każdej części zamówienia.

*a) Raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport **lub** ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com) **lub***

*b) Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, **lub** aprobaty technicznej ITB, **lub** rekomendacja techniczna ITB, **lub** wyniki*

*badan specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni **lub** dokument równoważny.*

II Z dnia 11.02.2013r.

Zapytanie nr 1: Zamawiający w dokumentacji technicznej określa parametry nawierzchni z trawy syntetycznej możliwe do spełnienia tylko przez jednego producenta. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie jako równoważnej nawierzchni z trawy syntetycznej o parametrach.

Wysokość włókna: 60 mm

Włókna/m²: 136944

Waga całkowita gr/m²: 2735

Przepuszczalność wody: 4835 mm/h

Dtex min. 12.100

Skład 100% polietylen

Grubość mikron 210

Kolor dwukolorowe (jasny i ciemny zielony)

Całkowita waga włókna gr/m² 1420

Guma lateksowa SBR wodo-przepuszczalna

Waga podkładu gr/m² 1100

Zasypka: piasek kwarcowy i granulak SBR zgodnie z badaniem laboratoryjnym

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie jest prawdą, że tylko jeden producent spełnia stawiane wymogi - dokumentacja opisuje je jako wymogi **minimalne** stawiane trawie [nie postawiono ich jako jedynych, wymaganych], na rynku występuje wiele produktów o parametrach wyższych od podanych w dokumentacji, które z powodzeniem spełnią wymóg równoważności materiału.

Zapytanie nr 2: Zwracamy się z prośbą o ujednoczenie zapisu dotyczącego dokumentów, jakie należy złożyć wraz z ofertą przetargową. Czy należy załączyć dokumenty dla trawy 60 mm zgodnie z zapisem SIWZ

Odpowiedź: Wykonawca musi dołączyć dokumenty zgodnie z SIWZ str. 11 pkt 1 dla każdej oferowanej części zamówienia. Odnośnie pkt 1, ppkt a) i b) wykonawca może dokonać wyboru w sprawie dokumentu potwierdzającego posiadanie określonych wymagań. Dodatkowo należy przedłożyć: kartę techniczną, atest PZH lub równoważny oraz autoryzację producenta.

/ - / Burmistrz Głogówka

Andrzej Kałamarz