

Dotyczy: nr ogłoszenia 58321-2014 z dnia 19.03.2014r.

Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) remont dachu i wykonanie kanalizacji deszczowej.

Zamawiający – Gmina Głogówek działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 09.08.2013 r., poz. 907 z późn. zm.) informuje, że wpłynęło pytanie dotyczące ww. postępowania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1: Czy do wyceny należy przyjąć ławy kominiarskie?

Odpowiedź: Na dachach objętych zakresem remontu należy wykonać w sąsiedztwie przemurowywanych kominów 7 szt. wyłazów dachowych kominiarskich oraz odpowiednio 6 sztuk ław kominiarskich o długości 1 m oraz 1 szt o długości 3 m. Należy też uwzględnić montaż 30 szt. klamer wyłazowych do zamontowania na zewnątrz kominów. Ostateczna lokalizacja ław, klamer i okien kominiarskich zostanie zatwierdzona w ramach nadzoru autorskiego na budowie.