

Dotyczy: nr ogłoszenia 48323-2015 z dnia 08.04.2015r.

Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) remont dachu, wymiana instalacji odgromowej i wykonanie kanalizacji deszczowej – II etap.

Zamawiający – Gmina Głogówek działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 09.08.2013 r., poz. 907 z późn. zm.) informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące ww. postępowania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1: Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 16.10.2008r. (DzU. z 2008r. nr 188 poz. 1154) oraz wydanym przez Urząd Zamówień Publicznych "komentarzem do ustawy Prawo Zamówień " pod redakcją Tomasza Czajkowskiego (wyd. III z 2007r.) w odniesieniu do art.96 zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ujawnienie wartości szacunkowej na w/w zadanie.

Odpowiedź: Wartość szacunkowa netto ustalona w oparciu o kosztorysy inwestorskie wynosi 455 156,23zł.

Pytanie nr 2: W projekcie pkt 8.2.6 jest podany rodzaj dachówki-Naturalna Płomieniowana Angoba. Jaka ma być dachówka naturalna czy angobowana?

Odpowiedź: Dachówka ma być angobowana o parametrach technicznych nie gorszych niż wskazanych w pkt 8.2.6 projektu tj. dachówka karpiówka krój zaokrąglony, angobowana o powłoce w kolorach j.n.

Kolorystyka: Zamiarem Zamawiającego jest osiągnięcie efektu niejednorodności kolorystycznej pokrycia – w sposób zbliżony do wykonanego już pokrycia skrzydeł wschodniego i południowego zamku dolnego.

W związku z tym należy pokrycie wykonać mieszając dachówkę o trzech zbliżonych odcieniach – np. czerwona, miedziana i czerwień winna.